



薬品注入設備全体平面図

番号	名 称	口 径	材 質	備 考
	硫 酸 注 入 管	40 (50)	HIVP	
	粉末活性炭	〃		
	前苛性ソーダ	40 (50)	HIVP	
	前次亜塩	50	〃	
	1系バンド	40	〃	
	1系1次PAC	40 (50)	〃	
	2系バンド	40 (50)	〃	
	2系1次PAC	40	〃	
	1系中次亜塩	50	〃	
	2系中次亜塩	50	〃	
	2次PAC	40	〃	
	後次亜塩	50	〃	
	後苛性ソーダ	40	HIVP	
	補正次亜塩	〃	VLP	
	補正次亜塩	〃	VLP	
	補正次亜塩移送管	40	HIVP	
	給 水 管	40 ~100	NCP	
	アルカリ廃液管	75 ~100	HIVP	
	酸 廃 液 管	40 ~75	〃	
	苛性ソーダ戻り管	40	〃	
	次 亜 塩 戻 り 管	〃	〃	
	P A C	〃	〃	
	バ ン ド	〃	〃	
	硫 酸	〃	〃	

委 託 名 称	浄水場運転管理業務委託		
図 面 名 称	大多喜浄水場薬品注入設備全体配置図		
委 託 番 号	浄委2024第8号	整 理 番 号	
縮 尺		図 面 枚 数	16 葉 中 6
完 成	令和 年 月 日		
委 託 業 者	南 房 総 広 域 水 道 企 業 団		
課 長		担 当	