



設備概要
真隅系送水ポンプ No1~3 (既設)
高吸込うず巻ポンプ (250x1500JW)
² 4.7m³/minx77x1490min x110kw

真隅系送水ポンプ No4 (将来)
高吸込うず巻ポンプ (250x1500JW)
² 3.8m³/minx77x1490min x90kw

安房系送水ポンプ No1~3 (既設)
高吸込うず巻ポンプ (300x2000JW)
³ 4.5m³/minx129x1490min x450kw

安房系送水ポンプ No4 (将来)
高吸込多段うず巻ポンプ (250x2000SPL80)
³ 6.6m³/minx129x1490min x220kw

記号説明			
記号	名称	記号	名称
	手動仕切弁(常時開)		フランジアダプター(スリーブ型)
	手動仕切弁(常時閉)		レギュレーサ
	電動仕切弁		流量検知器(フローゲージ)
	電動フロート弁		フローリレー
	定流量弁		ポンプ
	電動ボール弁		モーター
	電動蝶形弁		吸気電磁弁
	手動蝶形弁		排気電磁弁
	逆止弁		減圧弁(エア)
	減圧弁		サイレンサー
	安全弁		エアフィルター
	圧力計		圧力スイッチ
	オリフィス		空気抜弁

委託名称	浄水場運転管理業務委託		
図面名称	大多喜浄水場送水ポンプ棟設備概要図		
委託番号	浄委2025第14号	整理番号	
縮尺		図面枚数	17 葉中 11
完成	令和 年 月 日		
委託業者	南房総広域水道企業団		
課長		担当	