

# 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

## 1. 入札結果

1. 入札執行年月日	平成28年6月13日
2. 工事の名称	ブロック形成池設備点検整備工事
3. 工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	株式会社 日立プラントサービス
5. 落札価格	2,700,000円(うち消費税等相当額 200,000円)
6. 予定価格	3,445,200円(入札書比較価格 3,190,000円)
7. 最低制限価格	—円(入札書比較価格 —円)
8. 入札方式	指名競争入札

## 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

## 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

## 4. 契約内容

契約締結日	平成28年6月15日
契約金額	2,700,000円
工期	平成28年6月16日～平成28年11月12日まで
種別	機械器具設置工事
工事概要	<p>本工事は、大多喜浄水場内のブロック形成池フロキュレータについて、機能、性能維持及び故障の防止をはかるため点検整備を実施するものであり、概要は下記のとおりである。</p> <p>(1)フロキュレータ減速機部等点検整備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・減速機 1系1号池2段フロキュレータ (ラビリンスシール交換)</li><li>・駆動部 1系1号池2段フロキュレータ (G1シール交換)、 1系1号池3段フロキュレータ (G1シール交換)、 1系2号池2段フロキュレータ (G1シール交換)、 1系2号池3段フロキュレータ (G1シール交換)</li></ul> <p>(2)フロキュレータ水中軸受部点検整備</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・2系1号池 (水中部攪拌翼軸受等の点検)</li></ul>

## 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—

# 開 札 調 書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成28年6月13日
2. 工事等の名称	ブロック形成池設備点検整備工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	株式会社 日立プラントサービス
5. 落札価格	2,700,000円(うち消費税等相当額 200,000円)
6. 予定価格	3,445,200円(入札書比較価格 3,190,000円)
7. 最低制限価格	－円(入札書比較価格 ー円)

入札書記載金額 入札者	1回	2回		摘要
荏原実業(株)	3,200,000			
オルガノプラントサービス(株)	3,100,000			
(株)神鋼環境ソリューション	辞 退			
(株)水機テクノス	辞 退			
住重環境エンジニアリング(株)	辞 退			
(株)第一テクノ	辞 退			
月島テクノメンテサービス(株)	辞 退			
(株)日立プラントサービス	2,500,000			<b>落 札</b>

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。