

# 開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	平成28年9月1日
2. 工事等の名称	配電設備点検整備工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	昱株式会社
5. 落札価格	8,640,000円（うち消費税等相当額 640,000円）
6. 予定価格	9,288,000円（入札書比較価格 8,600,000円）
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
昱(株)		8,000,000		落札
(株)エス・アイ・シー		辞退		
荏原商事(株)		辞退		
(株)東芝		8,400,000		
日新電機(株)		辞退		
三菱電機プラントエンジニアリング(株)		辞退		
明協電機(株)		11,000,000		
横河ソリューションサービス(株)		辞退		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

# 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

## 1. 入札結果

入札執行年月日	平成28年9月1日
工事の名称	配電設備点検整備工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	昱 株式会社
落札価格	8,640,000円 (うち消費税等相当額 640,000円)
予定価格	9,288,000円 (入札書比較価格 8,600,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

## 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

## 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

## 4. 契約内容

契約締結日	平成28年9月20日
契約金額	8,640,000円
工期	平成28年9月21日 ~ 平成29年2月17日
種別	電気工事
工事概要	<p>本工事は、大多喜浄水場管理本館及び送水ポンプ棟配電設備の故障防止並びに保安確保のため、点検整備を実施するものである。</p> <p>(1) 高・低圧盤点検整備 13面 (2) 真空遮断器点検整備 4台 (3) 直流電源装置点検整備 2台 (4) 無停電電源装置点検整備 1台 (5) 保護継電器試験 14台 (6) シーケンス試験 1式 (7) 各種測定試験 1式 (8) 真空遮断器の交換 1台</p>

## 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—