

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和元年8月2日
2. 工事等の名称	配電設備点検整備工事
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	昱(株)
5. 落札価格	7,590,000円 (うち消費税等相当額 690,000円)
6. 予定価格	7,964,000円 (入札書比較価格 7,240,000円)
7. 最低制限価格	

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
愛知時計電機(株)		辞退		
昱(株)	6,900,000円			落札
(株)エス・アイ・シー		辞退		
荏原商事(株)	8,220,000円			
東芝インフラシステムズ(株)	7,500,000円			
日新電機(株)		辞退		
富士古河E&C(株)		辞退		
明協電機(株)	7,600,000円			

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和元年8月2日
工事の名称	配電設備点検整備工事
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	昱(株)
落札価格	7,590,000円 (うち消費税等相当額 690,000円)
予定価格	7,964,000円 (入札書比較価格 7,240,000円)
最低制限価格	
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和元年8月22日												
契約金額	7,590,000円												
工期	令和元年8月23日 ~ 令和元年2月18日												
種別	電気工事												
工事概要	<p>本工事は、大多喜浄水場管理本館及び送水ポンプ棟配電設備の故障防止並びに保安確保のため、点検整備を実施するものである。</p> <p>工事内容</p> <table><tr><td>(1) 高・低圧盤点検整備</td><td>13面</td></tr><tr><td>(2) 真空遮断器点検整備</td><td>5台</td></tr><tr><td>(3) 直流電源装置点検整備</td><td>2台</td></tr><tr><td>(4) 保護継電器試験</td><td>14台</td></tr><tr><td>(5) シーケンス試験</td><td>1式</td></tr><tr><td>(6) 各種測定試験</td><td>1式</td></tr></table>	(1) 高・低圧盤点検整備	13面	(2) 真空遮断器点検整備	5台	(3) 直流電源装置点検整備	2台	(4) 保護継電器試験	14台	(5) シーケンス試験	1式	(6) 各種測定試験	1式
(1) 高・低圧盤点検整備	13面												
(2) 真空遮断器点検整備	5台												
(3) 直流電源装置点検整備	2台												
(4) 保護継電器試験	14台												
(5) シーケンス試験	1式												
(6) 各種測定試験	1式												

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—