

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和4年9月13日
2. 工事等の名称	苛性ソーダ貯蔵槽更新工事(その2) (制限付き一般競争入札)
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	JFEアクアサービス機器(株)
5. 落札価格	32,450,000円 (うち消費税等相当額 2,950,000円)
6. 予定価格	38,335,000円 (入札書比較価格 34,850,000円)
7. 最低制限価格	30,668,000円 (入札書比較価格 27,880,000円)

入札者	入札書記載金額	1回		摘要
JFEアクアサービス機器(株)		29,500,000円		落札

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和4年9月13日		
工事の名称	苛性ソーダ貯蔵槽更新工事（その2）（制限付き一般競争入札）		
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場		
落札者	神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 JFEアクアサービス機器(株)		
落札価格	32,450,000円	（うち消費税等相当額	2,950,000円）
予定価格	38,335,000円	（入札書比較価格	34,850,000円）
最低制限価格	30,668,000円	（入札書比較価格	27,880,000円）
入札方式	制限付き一般競争入札		

2. 開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和4年9月27日		
契約金額	32,450,000円		
工期	令和4年9月28日	～	令和5年3月16日
種別	機械器具設置工事		
工事概要	<p>本工事は、浄水処理薬品である苛性ソーダの貯蔵槽、周辺機器及び配管等について、設備の機能維持・予防保全のため更新を行うものである。</p> <p>工事内容</p> <p>(1)既設貯蔵槽撤去 …… 一式</p> <p>(2)新設貯蔵槽搬入、据付 …… 一式</p> <p>(3)貯蔵槽設置架台の撤去、製作 …… 一式</p> <p>(4)貯蔵槽周辺配管及び薬品注入棟1階注入配管等の撤去、据付 …… 一式</p> <p>(5)貯蔵槽設備に係る制御ケーブル及び電線管等の撤去、据付 …… 一式</p> <p>(6)貯蔵槽水張り検査及び液位計指示調整 …… 一式</p> <p>(7)その他、交換に必要な作業 …… 一式</p>		

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—