

南房総市 白浜浄水池(流入水)平成25年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	5	26.1	18.1	21.5	4	16.9	10.8	14.2	4	12.8	9.2	10.9
1	一般細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
9	シアン化物イオン及び塩化シアン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1.87	1.87	1.87	1	2.05	2.05	2.05	1	3.46	3.46	3.46
11	フッ素及びその化合物					1	0.09	0.09	0.09				
12	ホウ素及びその化合物					1	0.04	0.04	0.04				
13	四塩化炭素					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
14	1,4-ジオキサン					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
15	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
16	ジクロロメタン					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
17	テトラクロロエチレン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
18	トリクロロエチレン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	ベンゼン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	塩素酸					1	0.12	0.12	0.12				
21	クロロ酢酸					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	クロロホルム	5	0.002	0.001未満	0.001	4	0.003	0.002	0.002	4	0.002	0.001	0.002
23	ジクロロ酢酸					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
24	ジブロモクロロメタン	5	0.017	0.010	0.014	4	0.016	0.014	0.015	4	0.015	0.013	0.014
25	臭素酸	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総トリハロメタン	5	0.039	0.026	0.031	4	0.039	0.033	0.036	4	0.036	0.030	0.034
27	トリクロロ酢酸					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
28	ブロモジクロロメタン	5	0.009	0.004	0.006	4	0.010	0.008	0.009	4	0.007	0.006	0.007
29	ブロモホルム	5	0.012	0.005	0.009	4	0.010	0.009	0.010	4	0.012	0.010	0.011
30	ホルムアルデヒド					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
31	亜鉛及びその化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
32	アルミニウム及びその化合物					1	0.02	0.02	0.02				
33	鉄及びその化合物					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
34	銅及びその化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
35	ナトリウム及びその化合物					1	27.0	27.0	27.0				
36	マンガン及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
37	塩化物イオン	1	38.7	38.7	38.7	1	31.6	31.6	31.6	1	35.7	35.7	35.7
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1	83.8	83.8	83.8				
39	蒸発残留物					1	205	205	205				
40	陰イオン界面活性剤					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
41	ジェオスミン					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
42	2-メチルイソボルネオール					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	非イオン界面活性剤					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
44	フェノール類					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	0.5	0.5	0.5	1	0.8	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.7
46	pH値	5	7.82	7.65	7.72	4	7.79	7.65	7.70	4	7.74	7.65	7.70
47	味	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
48	臭気	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	色度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市 白浜浄水池(流入水) 平成25年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L					1	0.0015未満	0.0015未満	0.0015未満				
2	ウラン及びその化合物 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
4	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
5	1,2-ジクロロエタン mg/L					1	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L					1	0.04未満	0.04未満	0.04未満				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L					1	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトトリル mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
14	抱水クロラール mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	5	0.5	0.4	0.5	4	0.5	0.4	0.4	4	0.5	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	83.8	83.8	83.8				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
21	メチル-t-ブチルエーテル mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L					1	205	205	205				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	5	7.82	7.65	7.72	4	7.79	7.65	7.70	4	7.74	7.65	7.70
27	腐食性(ランゲリア指数) ---					1	-0.7	-0.7	-0.7				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	4	4	4	1	2	2	2	1	2	2	2
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L					1	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	5	25.5	22.8	24.4	4	21.5	18.5	20.0	4	17.4	14.8	16.2
2	アルカリ度 mg/L					1	52	52	52				
3	電気伝導率 μS/cm	5	357	329	349	4	336	321	330	4	358	354	356
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	5	0.040	0.028	0.034	4	0.046	0.044	0.045	4	0.052	0.040	0.047
6	臭化物イオン mg/L	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
7	硫酸イオン mg/L	1	51.0	51.0	51.0	1	44.8	44.8	44.8	1	43.2	43.2	43.2
17	酸度 mg/L					1	5	5	5				
18	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.5	3.5	3.5				