大多喜浄水場(原水) 平成31年度　第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)		7月				8月				9月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃	21	30.0	17.9	24.3								
1	一般細菌	CFU/ml	5	200	160	190								
2	大腸菌	MPN/100mL	5	3.1	1.0未満	1.4								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	1	0.001	0.001	0.001								
8	六価クロム化合物	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	5	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	5	2.01	1.43	1.63								
12	フッ素及びその化合物	mg/L	1	0.14	0.14	0.14								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0.04	0.04	0.04								
14	四塩化炭素	mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸	mg/L												
22	クロロ酢酸	mg/L												
23	クロロホルム	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	mg/L												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L												
26	臭素酸	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
27	総トリハロメタン	mg/L												
28	トリクロロ酢酸	mg/L												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L												
30	ブロモホルム	mg/L												
31	ホルムアルデヒド	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	1	0.24	0.24	0.24								
34	鉄及びその化合物	mg/L	1	0.47	0.47	0.47								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1	21.6	21.6	21.6								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	1	0.076	0.076	0.076								
38	塩化物イオン	mg/L	5	32.5	27.6	30.1								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	86.6	86.6	86.6								
40	蒸発残留物	mg/L	1	181	181	181								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L												
42	ジェオスミン	mg/L												
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類	mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	5	2.4	2.2	2.3								
47	pH値	---	21	7.93	7.39	7.62								
48	味	---												
49	臭気	---	21	わら・藻臭 11	わら臭 5	藻臭 5								
50	色度	度	21	15.9	11.8	13.4								
51	濁度	度	21	14.6	9.8	11.5								

大多喜浄水場(原水) 平成31年度　第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)		7月				8月				9月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L												
2	ウラン及びその化合物	mg/L												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L												
4	削除	---												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
6	削除	---												
7	削除	---												
8	トルエン	mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L												
10	亜塩素酸	mg/L												
11	削除	---												
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L												
14	抱水クロラール	mg/L												
15	農薬類	---	1	0	0	0								
16	残留塩素	mg/L												
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	86.6	86.6	86.6								
18	マンガン及びその化合物	mg/L	1	0.076	0.076	0.076								
19	遊離炭酸	mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
23	臭気強度(TON)	---	21	7	3	4								
24	蒸発残留物	mg/L	1	181	181	181								
25	濁度	度	21	14.6	9.8	11.5								
26	pH値	---	21	7.93	7.39	7.62								
27	腐食性(ランゲリア指数)	---	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌	CFU/ml	1	7,800	7,800	7,800								
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	1	0.24	0.24	0.24								

No	検査項目 (独自設定項目)		7月				8月				9月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	21	25.0	22.6	23.4								
2	アルカリ度	mg/L	21	68	59	64								
3	電気伝導率	μS/cm	21	308	262	286								
4	アンモニア態窒素	mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
5	UV吸光度(260nm-50mmセル)	---	21	0.341	0.268	0.297								
6	化学的酸素要求量(COD)	mg/L	1	4.1	4.1	4.1								
8	総窒素	mg/L	1	1.9	1.9	1.9								
9	総リン	mg/L	1	0.11	0.11	0.11								
10	浮遊物質	mg/L	1	12	12	12								
11	嫌気性芽胞菌	CFU/L	1	150	150	150								
16	酸度	mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸	mg/L	1	2.5	2.5	2.5								
18	クロロホルム生成能	mg/L	1	0.023	0.023	0.023								
19	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	1	0.017	0.017	0.017								
20	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	1	0.025	0.025	0.025								
21	ブロモホルム生成能	mg/L	1	0.002	0.002	0.002								
22	総トリハロメタン生成能	mg/L	1	0.067	0.067	0.067								