# 南房総市　白浜浄水池（流入水）令和2年度　第2四半期

| No | 検査項目（水質基準項目） | | 7月 | | | | 8月 | | | | 9月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| | 気温 | ℃ | 5 | 30.0 | 24.4 | 27.0 | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | CFU/ml | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | --- | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 1 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 5 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | | | | | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 5 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | | | | | | | | |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | 1 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 5 | 0.037 | 0.030 | 0.033 | | | | | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 5 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | | | | | | | | |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | 5 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | | | | | | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 1 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | | | | | | | | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 47 | pH値 | --- | 5 | 7.74 | 7.64 | 7.71 | | | | | | | | |
| 48 | 味 | --- | 1 | 異常なし 1　異常あり 0 | | | | | | | | | | |
| 49 | 臭気 | --- | 1 | 異常なし 1　異常あり 0 | | | | | | | | | | |
| 50 | 色度 | 度 | 1 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | | | |
| 51 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | |

# 南房総市　白浜浄水池（ 流入水 ）令和2年度　第2四半期

| No | 検査項目（水質管理目標設定項目） | | 7月 | | | | 8月 | | | | 9月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 削除 | --- | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 削除 | --- | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 削除 | --- | | | | | | | | | | | | |
| 8 | トルエン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 亜塩素酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 削除 | --- | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 農薬類 | --- | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 残留塩素 | mg/L | 5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 臭気強度(TON) | --- | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 濁度 | 度 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | |
| 26 | pH値 | --- | 5 | 7.74 | 7.64 | 7.71 | | | | | | | | |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | --- | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 従属栄養細菌 | CFU/ml | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | | | | | | | | | | | | |

| No | 検査項目（独自設定項目） | | 7月 | | | | 8月 | | | | 9月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | 水温 | ℃ | 5 | 23.5 | 22.6 | 23.0 | | | | | | | | |
| 2 | アルカリ度 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 電気伝導率 | μS/cm | 5 | 317 | 303 | 310 | | | | | | | | |
| 5 | UV吸光度(260nm-50mmセル) | --- | 5 | 0.028 | 0.024 | 0.026 | | | | | | | | |
| 16 | 酸度 | mg/L | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | | | | | | | | | | |