

大多喜浄水場(原水) 令和3年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 °C	20	29.4	20.0	25.6	21	30.8	21.0	27.8				
1	一般細菌 CFU/ml	4	200	120	160	5	220	86	150				
2	大腸菌 MPN/100mL	4	1.0	1.0未満	1.0未満	5	2.0	1.0未満	1.0未満				
3	カドミウム及びその化合物 mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001				
8	六価クロム化合物 mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	5	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	4	1.68	1.49	1.59	5	2.67	1.56	1.98				
12	フッ素及びその化合物 mg/L	1	0.14	0.14	0.14	1	0.13	0.13	0.13				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L	1	0.03	0.03	0.03	1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L												
22	クロロ酢酸 mg/L												
23	クロロホルム mg/L												
24	ジクロロ酢酸 mg/L												
25	ジブロモクロロメタン mg/L												
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
27	総トリハロメタン mg/L												
28	トリクロロ酢酸 mg/L												
29	ブロモジクロロメタン mg/L												
30	ブロモホルム mg/L												
31	ホルムアルデヒド mg/L												
32	亜鉛及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.19	0.19	0.19	1	0.08	0.08	0.08				
34	鉄及びその化合物 mg/L	1	0.35	0.35	0.35	1	0.14	0.14	0.14				
35	銅及びその化合物 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L	1	19.3	19.3	19.3	1	21.8	21.8	21.8				
37	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.063	0.063	0.063	1	0.056	0.056	0.056				
38	塩化物イオン mg/L	4	32.7	26.9	30.4	5	30.2	23.8	26.9				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	67.4	67.4	67.4	1	77.4	77.4	77.4				
40	蒸発残留物 mg/L	1	162	162	162	1	170	170	170				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤 mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	4	2.4	2.2	2.3	5	2.1	1.8	2.0				
47	pH値 ---	20	7.63	7.16	7.32	21	7.45	7.21	7.36				
48	味 ---												
49	臭気 ---	20	藻臭 9	わら臭 7	わら・藻臭 4	21	わら・藻臭 11	その他 10					
50	色度 度	20	18.0	10.9	14.0	21	17.3	9.8	12.1				
51	濁度 度	20	8.2	2.6	5.4	21	7.0	3.0	4.8				

大多喜浄水場(原水) 令和3年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
2	ウラン及びその化合物 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
3	ニッケル及びその化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
4	削除												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L					1	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				
6	削除												
7	削除												
8	トルエン mg/L					1	0.04未満	0.04未満	0.04未満				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類	1	0.26	0.26	0.26								
16	残留塩素 mg/L												
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	1	67.4	67.4	67.4	1	77.4	77.4	77.4				
18	マンガン及びその化合物 mg/L	1	0.063	0.063	0.063	1	0.056	0.056	0.056				
19	遊離炭酸 mg/L	1	7.0	7.0	7.0	1	6.2	6.2	6.2				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
21	メチルtert-ブチルエーテル mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON)	20	5	3	3	21	4	3	3				
24	蒸発残留物 mg/L	1	162	162	162	1	170	170	170				
25	濁度 度	20	8.2	2.6	5.4	21	7.0	3.0	4.8				
26	pH値	20	7.63	7.16	7.32	21	7.45	7.21	7.36				
27	腐食性(ランゲリア指数)	1	-1.3	-1.3	-1.3	1	-0.9	-0.9	-0.9				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	1,600	1,600	1,600	1	1,100	1,100	1,100				
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L					1	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L	1	0.19	0.19	0.19	1	0.08	0.08	0.08				
31	ペルフルオロオクタン sulfonic acid(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L					1	0.000009	0.000009	0.000009				
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	20	27.3	23.5	25.0	21	28.4	26.2	27.5				
2	アルカリ度 mg/L	20	66	55	61	21	63	51	60				
3	電気伝導率 µS/cm	20	308	248	281	21	286	221	269				
4	アンモニア態窒素 mg/L	1	0.03	0.03	0.03	1	0.02	0.02	0.02				
5	UV吸光度(260nm=50mmセル)	20	0.427	0.312	0.375	21	0.377	0.256	0.305				
6	化学的酸素要求量(COD) mg/L	1	4.0	4.0	4.0	1	3.4	3.4	3.4				
8	総窒素 mg/L	1	2.2	2.2	2.2	1	1.7	1.7	1.7				
9	総リン mg/L	1	0.10	0.10	0.10	1	0.08	0.08	0.08				
10	浮遊物質 mg/L	1	7	7	7	1	3	3	3				
11	嫌気性芽胞菌 CFU/L	1	35	35	35	1	20	20	20				
16	酸度 mg/L	1	8	8	8	1	7	7	7				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L	1	6.0	6.0	6.0	1	5.0	5.0	5.0				
18	クロロホルム生成能 mg/L	1	0.047	0.047	0.047	1	0.026	0.026	0.026				
19	ジブロモクロロメタン生成能 mg/L	1	0.018	0.018	0.018	1	0.021	0.021	0.021				
20	ブロモジクロロメタン生成能 mg/L	1	0.038	0.038	0.038	1	0.031	0.031	0.031				
21	ブロモホルム生成能 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.002	0.002	0.002				
22	総トリハロメタン生成能 mg/L	1	0.103	0.103	0.103	1	0.080	0.080	0.080				