いすみ市　大原配水池（流入水）令和4年度　第1四半期

No	検査項目（水質基準項目）		4月				5月				6月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃	1	20.8	20.8	20.8								
1	一般細菌	CFU/ml	1	0	0	0								
2	大腸菌	---	1	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/L												
4	水銀及びその化合物	mg/L												
5	セレン及びその化合物	mg/L												
6	鉛及びその化合物	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	mg/L												
8	六価クロム化合物	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1	3.41	3.41	3.41								
12	フッ素及びその化合物	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	mg/L												
14	四塩化炭素	mg/L												
15	1,4-ジオキサン	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L												
17	ジクロロメタン	mg/L												
18	テトラクロロエチレン	mg/L												
19	トリクロロエチレン	mg/L												
20	ベンゼン	mg/L												
21	塩素酸	mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
22	クロロ酢酸	mg/L												
23	クロロホルム	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
24	ジクロロ酢酸	mg/L												
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	1	0.009	0.009	0.009								
26	臭素酸	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
27	総トリハロメタン	mg/L	1	0.019	0.019	0.019								
28	トリクロロ酢酸	mg/L												
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	1	0.003	0.003	0.003								
30	ブロモホルム	mg/L	1	0.007	0.007	0.007								
31	ホルムアルデヒド	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	mg/L												
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L												
34	鉄及びその化合物	mg/L												
35	銅及びその化合物	mg/L												
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	mg/L												
38	塩化物イオン	mg/L	1	40.1	40.1	40.1								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L												
40	蒸発残留物	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	mg/L												
42	ジェオスミン	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	mg/L												
45	フェノール類	mg/L												
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1	0.7	0.7	0.7								
47	pH値	---	1	7.62	7.62	7.62								
48	味	---	1	異常なし 1　異常あり 0										
49	臭気	---	1	異常なし 1　異常あり 0										
50	色度	度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

いすみ市　大原配水池（ 流入水 ）令和4年度　第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)		4月				5月				6月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L												
2	ウラン及びその化合物	mg/L												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L												
4	削除	---												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
6	削除	---												
7	削除	---												
8	トルエン	mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L												
10	亜塩素酸	mg/L												
11	削除	---												
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L												
14	抱水クロラール	mg/L												
15	農薬類	---												
16	残留塩素	mg/L	1	0.5	0.5	0.5								
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L												
18	マンガン及びその化合物	mg/L												
19	遊離炭酸	mg/L												
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
23	臭気強度(TON)	---												
24	蒸発残留物	mg/L												
25	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満								
26	pH値	---	1	7.62	7.62	7.62								
27	腐食性(ランゲリア指数)	---												
28	従属栄養細菌	CFU/ml	1	0	0	0								
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L												
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)		4月				5月				6月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	1	13.5	13.5	13.5								
2	アルカリ度	mg/L												
3	電気伝導率	μS/cm	1	371	371	371								
5	UV吸光度(260nm-50mmセル)	---	1	0.042	0.042	0.042								
16	酸度	mg/L												
17	侵食性遊離炭酸	mg/L												