

南房総市 第6配水場(流入水) 令和6年度 第3四半期

| No | 検査項目<br>(水質基準項目)                   | 10月    |    |            |            | 11月        |    |            |            | 12月        |    |            |            |            |   |
|----|------------------------------------|--------|----|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|---|
|    |                                    | 回数     | 最高 | 最低         | 平均         | 回数         | 最高 | 最低         | 平均         | 回数         | 最高 | 最低         | 平均         |            |   |
|    | 気温                                 | ℃      | 1  | 21.5       | 21.5       | 21.5       | 1  | 15.4       | 15.4       | 15.4       | 1  | 11.1       | 11.1       | 11.1       |   |
| 1  | 一般細菌                               | CFU/ml | 1  | 0          | 0          | 0          | 1  | 0          | 0          | 0          | 1  | 0          | 0          | 0          |   |
| 2  | 大腸菌                                | ---    | 1  | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 1  | 不検出        | 不検出        | 不検出        |   |
| 3  | カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | 1  | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L   | 1  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 5  | セレン及びその化合物                         | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 8  | 六価クロム化合物                           | mg/L   | 1  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | 1  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |   |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | 1  | 2.46       | 2.46       | 2.46       | 1  | 2.93       | 2.93       | 2.93       | 1  | 3.17       | 3.17       | 3.17       |   |
| 12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L   | 1  | 0.09       | 0.09       | 0.09       |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | 1  | 0.04       | 0.04       | 0.04       |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 14 | 四塩化炭素                              | mg/L   | 1  | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 15 | 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | 1  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | 1  | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 17 | ジクロロメタン                            | mg/L   | 1  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 19 | トリクロロエチレン                          | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 20 | ベンゼン                               | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 21 | 塩素酸                                | mg/L   | 1  | 0.07       | 0.07       | 0.07       | 1  | 0.08       | 0.08       | 0.08       | 1  | 0.08       | 0.08       | 0.08       |   |
| 22 | クロロ酢酸                              | mg/L   | 1  | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 23 | クロロホルム                             | mg/L   | 1  | 0.002      | 0.002      | 0.002      | 1  | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 1  | 0.002      | 0.002      | 0.002      |   |
| 24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L   | 1  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 25 | ジブロモクロロメタン                         | mg/L   | 1  | 0.013      | 0.013      | 0.013      | 1  | 0.013      | 0.013      | 0.013      | 1  | 0.017      | 0.017      | 0.017      |   |
| 26 | 臭素酸                                | mg/L   | 1  | 0.001      | 0.001      | 0.001      | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |   |
| 27 | 総トリハロメタン                           | mg/L   | 1  | 0.031      | 0.031      | 0.031      | 1  | 0.029      | 0.029      | 0.029      | 1  | 0.037      | 0.037      | 0.037      |   |
| 28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L   | 1  | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 29 | ブロモジクロロメタン                         | mg/L   | 1  | 0.005      | 0.005      | 0.005      | 1  | 0.006      | 0.006      | 0.006      | 1  | 0.008      | 0.008      | 0.008      |   |
| 30 | ブロモホルム                             | mg/L   | 1  | 0.011      | 0.011      | 0.011      | 1  | 0.009      | 0.009      | 0.009      | 1  | 0.010      | 0.010      | 0.010      |   |
| 31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L   | 1  | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L   | 1  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L   | 1  | 0.03       | 0.03       | 0.03       |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L   | 1  | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 35 | 銅及びその化合物                           | mg/L   | 1  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L   | 1  | 26.9       | 26.9       | 26.9       |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L   | 1  | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 38 | 塩化物イオン                             | mg/L   | 1  | 38.1       | 38.1       | 38.1       | 1  | 35.5       | 35.5       | 35.5       | 1  | 38.3       | 38.3       | 38.3       |   |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L   | 1  | 91.4       | 91.4       | 91.4       |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 40 | 蒸発残留物                              | mg/L   | 1  | 238        | 238        | 238        |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L   | 1  | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 42 | ジオオキシベンゼン                          | mg/L   | 1  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |   |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L   | 1  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |   |
| 44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L   | 1  | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 45 | フェノール類                             | mg/L   | 1  | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |    |            |            |            |    |            |            |            |   |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L   | 1  | 0.4        | 0.4        | 0.4        | 1  | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 1  | 0.7        | 0.7        | 0.7        |   |
| 47 | pH値                                | ---    | 1  | 7.51       | 7.51       | 7.51       | 1  | 7.53       | 7.53       | 7.53       | 1  | 7.63       | 7.63       | 7.63       |   |
| 48 | 味                                  | ---    | 1  | 異常なし       | 1          | 異常あり       | 0  | 異常なし       | 1          | 異常あり       | 0  | 異常なし       | 1          | 異常あり       | 0 |
| 49 | 臭気                                 | ---    | 1  | 異常なし       | 1          | 異常あり       | 0  | 異常なし       | 1          | 異常あり       | 0  | 異常なし       | 1          | 異常あり       | 0 |
| 50 | 色度                                 | 度      | 1  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 1  | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |   |
| 51 | 濁度                                 | 度      | 1  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1  | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |   |

