

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 鵜原配水池(流入水) 令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	15.7	15.7	15.7	1	19.8	19.8	19.8	1	30.0	30.0	30.0
1	一般細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアノ化合物イオン及び塩化シアノ mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	2.47	2.47	2.47	1	1.83	1.83	1.83	1	1.68	1.68	1.68
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.09	0.09	0.09				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン mg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010
26	臭素酸 mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.017	0.017	0.017	1	0.021	0.021	0.021	1	0.022	0.022	0.022
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	プロモジクロロメタン mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005
30	プロモホルム mg/L	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004	1	0.005	0.005	0.005
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	27.2	27.2	27.2				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	36.9	36.9	36.9	1	35.2	35.2	35.2	1	33.4	33.4	33.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	73.0	73.0	73.0				
40	蒸発残留物 mg/L					1	207	207	207				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジエオズミン mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソポルネオール mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7
47	pH値 ---	1	7.49	7.49	7.49	1	7.60	7.60	7.60	1	7.58	7.58	7.58
48	味 ---	1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0	
49	臭気 ---	1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0		1	異常なし 1	異常あり 0	
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

夷隅郡市広域市町村圏事務組合 鵜原配水池(流入水) 令和7年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	73.0	73.0	73.0				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	2.6	2.6	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-1-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L					1	207	207	207				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.49	7.49	7.49	1	7.60	7.60	7.60	1	7.58	7.58	7.58
27	腐食性(ランゲリア指数) ---					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/mL	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
29	1,1-ジクロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) mg/L												
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 ℃	1	14.2	14.2	14.2	1	19.0	19.0	19.0	1	21.9	21.9	21.9
2	アルカリ度 mg/L					1	47	47	47				
3	電気伝導率 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1	343	343	343	1	317	317	317	1	322	322	322
5	UV吸光度(260nm~50mmセル) ---	1	0.047	0.047	0.047	1	0.040	0.040	0.040	1	0.040	0.040	0.040
16	酸度 mg/L					1	3	3	3				
17	浸食性遊離炭酸 mg/L					1	2.0	2.0	2.0				