鴨川市　高鶴配水場（流入水）令和7年度　第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃	1	8.8	8.8	8.8	1	16.3	16.3	16.3				
1	一般細菌	CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0				
2	大腸菌	---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	mg/L	1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
6	鉛及びその化合物	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
8	六価クロム化合物	mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1	2.91	2.91	2.91	1	2.97	2.97	2.97				
12	フッ素及びその化合物	mg/L	1	0.07	0.07	0.07								
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	0.05	0.05	0.05								
14	四塩化炭素	mg/L	1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
17	ジクロロメタン	mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
18	テトラクロロエチレン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	トリクロロエチレン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
20	ベンゼン	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
21	塩素酸	mg/L	1	0.07	0.07	0.07	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満				
22	クロロ酢酸	mg/L	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満								
23	クロロホルム	mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
24	ジクロロ酢酸	mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	1	0.015	0.015	0.015	1	0.014	0.014	0.014				
26	臭素酸	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
27	総トリハロメタン	mg/L	1	0.033	0.033	0.033	1	0.031	0.031	0.031				
28	トリクロロ酢酸	mg/L	1	0.003未満	0.003未満	0.003未満								
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	1	0.006	0.006	0.006	1	0.004	0.004	0.004				
30	ブロモホルム	mg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.013	0.013	0.013				
31	ホルムアルデヒド	mg/L	1	0.008未満	0.008未満	0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
34	鉄及びその化合物	mg/L	1	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	1	42.3	42.3	42.3								
37	マンガン及びその化合物	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
38	塩化物イオン	mg/L	1	51.1	51.1	51.1	1	58.5	58.5	58.5				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	106.4	106.4	106.4								
40	蒸発残留物	mg/L	1	255	255	255								
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	1	0.02未満	0.02未満	0.02未満								
42	ジェオスミン	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L	1	0.005未満	0.005未満	0.005未満								
45	フェノール類	mg/L	1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9				
47	pH値	---	1	7.61	7.61	7.61	1	7.54	7.54	7.54				
48	味	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0						
49	臭気	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0						
50	色度	度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
51	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				

鴨川市　高鶴配水場（流入水）令和7年度　第4四半期

No	検査項目（水質管理目標設定項目）		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L												
2	ウラン及びその化合物	mg/L												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L												
4	削除	---												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
6	削除	---												
7	削除	---												
8	トルエン	mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L												
10	亜塩素酸	mg/L												
11	削除	---												
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L												
14	抱水クロラール	mg/L												
15	農薬類	---												
16	残留塩素	mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	1	106.4	106.4	106.4								
18	マンガン及びその化合物	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満								
19	遊離炭酸	mg/L	1	3.5	3.5	3.5								
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
23	臭気強度(TON)	---												
24	蒸発残留物	mg/L	1	255	255	255								
25	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
26	pH値	---	1	7.61	7.61	7.61	1	7.54	7.54	7.54				
27	腐食性(ランゲリア指数)	---	1	-0.8	-0.8	-0.8								
28	従属栄養細菌	CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0				
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	1	0.03	0.03	0.03								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												

No	検査項目（独自設定項目）		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	1	12.8	12.8	12.8	1	11.5	11.5	11.5				
2	アルカリ度	mg/L	1	69	69	69								
3	電気伝導率	μS/cm	1	436	436	436	1	454	454	454				
5	UV吸光度(260nm-50mmセル)	---	1	0.058	0.058	0.058	1	0.050	0.050	0.050				
16	酸度	mg/L	1	4	4	4								
17	侵食性遊離炭酸	mg/L	1	2.3	2.3	2.3								