三芳水道企業団　出野尾配水池（流入水）令和7年度　第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	℃	1	7.8	7.8	7.8	1	9.8	9.8	9.8				
1	一般細菌	CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0				
2	大腸菌	---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物	mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1	3.01	3.01	3.01	1	3.10	3.10	3.10				
12	フッ素及びその化合物	mg/L					1	0.07	0.07	0.07				
13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	0.05	0.05	0.05				
14	四塩化炭素	mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸	mg/L	1	0.06	0.06	0.06	1	0.06未満	0.06未満	0.06未満				
22	クロロ酢酸	mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム	mg/L	1	0.001	0.001	0.001	1	0.001	0.001	0.001				
24	ジクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	1	0.015	0.015	0.015	1	0.015	0.015	0.015				
26	臭素酸	mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
27	総トリハロメタン	mg/L	1	0.032	0.032	0.032	1	0.033	0.033	0.033				
28	トリクロロ酢酸	mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	1	0.005	0.005	0.005	1	0.005	0.005	0.005				
30	ブロモホルム	mg/L	1	0.011	0.011	0.011	1	0.012	0.012	0.012				
31	ホルムアルデヒド	mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物	mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	38.2	38.2	38.2				
37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン	mg/L	1	52.0	52.0	52.0	1	55.9	55.9	55.9				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	103.9	103.9	103.9				
40	蒸発残留物	mg/L					1	263	263	263				
41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類	mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9				
47	pH値	---	1	7.54	7.54	7.54	1	7.63	7.63	7.63				
48	味	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0						
49	臭気	---	1	異常なし 1　異常あり 0			1	異常なし 1　異常あり 0						
50	色度	度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
51	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				

三芳水道企業団　出野尾配水池（流入水）令和7年度　第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物	mg/L												
2	ウラン及びその化合物	mg/L												
3	ニッケル及びその化合物	mg/L												
4	削除	---												
5	1,2-ジクロロエタン	mg/L												
6	削除	---												
7	削除	---												
8	トルエン	mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L												
10	亜塩素酸	mg/L												
11	削除	---												
12	二酸化塩素	mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L												
14	抱水クロラール	mg/L												
15	農薬類	---												
16	残留塩素	mg/L	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5				
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	103.9	103.9	103.9				
18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸	mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L												
23	臭気強度(TON)	---												
24	蒸発残留物	mg/L					1	263	263	263				
25	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満				
26	pH値	---	1	7.54	7.54	7.54	1	7.63	7.63	7.63				
27	腐食性(ランゲリア指数)	---					1	-0.8	-0.8	-0.8				
28	従属栄養細菌	CFU/mL	1	0	0	0	1	0	0	0				
29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L												

No	検査項目 (独自設定項目)		1月				2月				3月			
			回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	℃	1	12.0	12.0	12.0	1	10.5	10.5	10.5				
2	アルカリ度	mg/L					1	72	72	72				
3	電気伝導率	μS/cm	1	442	442	442	1	440	440	440				
5	UV吸光度(260nm-50mmセル)	---	1	0.049	0.049	0.049	1	0.052	0.052	0.052				
16	酸度	mg/L					1	5	5	5				
17	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	3.0	3.0	3.0				