

三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水)平成25年度 第3四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	1	25.6	25.6	25.6	1	17.0	17.0	17.0	1	7.9	7.9	7.9
1	一般細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
9	シアン化物イオン及び塩化シアン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1.89	1.89	1.89	1	2.16	2.16	2.16	1	3.27	3.27	3.27
11	フッ素及びその化合物					1	0.10	0.10	0.10				
12	ホウ素及びその化合物					1	0.04	0.04	0.04				
13	四塩化炭素					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
14	1,4-ジオキサン					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
15	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
16	ジクロロメタン					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
17	テトラクロロエチレン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
18	トリクロロエチレン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	ベンゼン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	塩素酸					1	0.12	0.12	0.12				
21	クロロ酢酸					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	クロロホルム	1	0.001	0.001	0.001	1	0.003	0.003	0.003	1	0.002	0.002	0.002
23	ジクロロ酢酸					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
24	ジブロモクロロメタン	1	0.018	0.018	0.018	1	0.016	0.016	0.016	1	0.015	0.015	0.015
25	臭素酸					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
26	総トリハロメタン	1	0.038	0.038	0.038	1	0.038	0.038	0.038	1	0.034	0.034	0.034
27	トリクロロ酢酸					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
28	ブロモジクロロメタン	1	0.006	0.006	0.006	1	0.010	0.010	0.010	1	0.007	0.007	0.007
29	ブロモホルム	1	0.013	0.013	0.013	1	0.009	0.009	0.009	1	0.010	0.010	0.010
30	ホルムアルデヒド					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
31	亜鉛及びその化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
32	アルミニウム及びその化合物					1	0.02	0.02	0.02				
33	鉄及びその化合物					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
34	銅及びその化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
35	ナトリウム及びその化合物					1	27.4	27.4	27.4				
36	マンガン及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
37	塩化物イオン	1	37.7	37.7	37.7	1	31.7	31.7	31.7	1	36.3	36.3	36.3
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1	85.4	85.4	85.4				
39	蒸発残留物					1	207	207	207				
40	陰イオン界面活性剤					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
41	ジェオスミン					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
42	2-メチルイソボルネオール					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	非イオン界面活性剤					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
44	フェノール類					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	0.6	0.6	0.6	1	0.8	0.8	0.8	1	0.8	0.8	0.8
46	pH値	1	7.73	7.73	7.73	1	7.67	7.67	7.67	1	7.68	7.68	7.68
47	味	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
48	臭気	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	色度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水)平成25年度 第3四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	亜硝酸態窒素 mg/L												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	85.4	85.4	85.4				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L					1	207	207	207				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.73	7.73	7.73	1	7.67	7.67	7.67	1	7.68	7.68	7.68
27	腐食性(ランゲリア指数) ---					1	-0.8	-0.8	-0.8				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	4	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
No	検査項目 (独自設定項目)	10月				11月				12月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	1	24.2	24.2	24.2	1	20.5	20.5	20.5	1	14.4	14.4	14.4
2	アルカリ度 mg/L					1	51	51	51				
3	電気伝導率 µS/cm	1	348	348	348	1	324	324	324	1	355	355	355
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.035	0.035	0.035	1	0.048	0.048	0.048	1	0.049	0.049	0.049
6	臭化物イオン mg/L	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01	0.01	0.01
7	硫酸イオン mg/L	1	49.0	49.0	49.0	1	44.7	44.7	44.7	1	44.4	44.4	44.4
17	酸度 mg/L					1	5	5	5				
18	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.6	3.6	3.6				