

南房総市 千倉第2配水池(流入水)平成25年度 第2四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	1	31.8	31.8	31.8	1	28.5	28.5	28.5	1	25.0	25.0	25.0
1	一般細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
9	シアン化物イオン及び塩化シアン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1.85	1.85	1.85	1	1.34	1.34	1.34	1	1.67	1.67	1.67
11	フッ素及びその化合物					1	0.14	0.14	0.14				
12	ホウ素及びその化合物					1	0.05	0.05	0.05				
13	四塩化炭素					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
14	1,4-ジオキサン					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
15	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
16	ジクロロメタン					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
17	テトラクロロエチレン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
18	トリクロロエチレン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	ベンゼン					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	塩素酸					1	0.14	0.14	0.14				
21	クロロ酢酸					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22	クロロホルム	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002	1	0.002	0.002	0.002
23	ジクロロ酢酸					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
24	ジブロモクロロメタン	1	0.015	0.015	0.015	1	0.015	0.015	0.015	1	0.015	0.015	0.015
25	臭素酸					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
26	総トリハロメタン	1	0.036	0.036	0.036	1	0.038	0.038	0.038	1	0.036	0.036	0.036
27	トリクロロ酢酸					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
28	ブロモジクロロメタン	1	0.006	0.006	0.006	1	0.006	0.006	0.006	1	0.007	0.007	0.007
29	ブロモホルム	1	0.013	0.013	0.013	1	0.015	0.015	0.015	1	0.012	0.012	0.012
30	ホルムアルデヒド					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
31	亜鉛及びその化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
32	アルミニウム及びその化合物					1	0.03	0.03	0.03				
33	鉄及びその化合物					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
34	銅及びその化合物					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
35	ナトリウム及びその化合物					1	33.3	33.3	33.3				
36	マンガン及びその化合物					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
37	塩化物イオン	1	37.4	37.4	37.4	1	41.2	41.2	41.2	1	39.6	39.6	39.6
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1	87.6	87.6	87.6				
39	蒸発残留物					1	248	248	248				
40	陰イオン界面活性剤					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
41	ジェオスミン					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
42	2-メチルイソボルネオール					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	非イオン界面活性剤					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
44	フェノール類					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5
46	pH値	1	7.78	7.78	7.78	1	7.79	7.79	7.79	1	7.77	7.77	7.77
47	味	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
48	臭気	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	色度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

南房総市 千倉第2配水池(流入水)平成25年度 第2四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	亜硝酸態窒素 mg/L												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	87.6	87.6	87.6				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	4.4	4.4	4.4				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L					1	248	248	248				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.78	7.78	7.78	1	7.79	7.79	7.79	1	7.77	7.77	7.77
27	腐食性(ランゲリア指数) ---					1	-0.6	-0.6	-0.6				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	2	2	2	1	0	0	0	1	6	6	6
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.03	0.03	0.03				
No	検査項目 (独自設定項目)	7月				8月				9月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	1	22.9	22.9	22.9	1	25.7	25.7	25.7	1	27.2	27.2	27.2
2	アルカリ度 mg/L					1	50	50	50				
3	電気伝導率 µS/cm	1	348	348	348	1	362	362	362	1	359	359	359
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.033	0.033	0.033	1	0.029	0.029	0.029	1	0.026	0.026	0.026
6	臭化物イオン mg/L	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
7	硫酸イオン mg/L	1	47.3	47.3	47.3	1	52.5	52.5	52.5	1	50.8	50.8	50.8
17	酸度 mg/L					1	5	5	5				
18	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	3.6	3.6	3.6				