

いすみ市 第2配水池(流入水)平成25年度 第1四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温	1	14.8	14.8	14.8	1	19.5	19.5	19.5	1	24.3	24.3	24.3
1	一般細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L									1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物 mg/L									1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物 mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	3.18	3.18	3.18	1	2.47	2.47	2.47	1	1.86	1.86	1.86
11	フッ素及びその化合物 mg/L									1	0.12	0.12	0.12
12	ホウ素及びその化合物 mg/L									1	0.05	0.05	0.05
13	四塩化炭素 mg/L									1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ジオキサン mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16	ジクロロメタン mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17	テトラクロロエチレン mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ベンゼン mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸 mg/L									1	0.06未満	0.06未満	0.06未満
21	クロロ酢酸 mg/L									1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
23	ジクロロ酢酸 mg/L									1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ジブロモクロロメタン mg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009
25	臭素酸 mg/L									1	0.001	0.001	0.001
26	総トリハロメタン mg/L	1	0.023	0.023	0.023	1	0.022	0.022	0.022	1	0.022	0.022	0.022
27	トリクロロ酢酸 mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ブロモジクロロメタン mg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003	1	0.003	0.003	0.003
29	ブロモホルム mg/L	1	0.010	0.010	0.010	1	0.009	0.009	0.009	1	0.010	0.010	0.010
30	ホルムアルデヒド mg/L									1	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物 mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.02	0.02	0.02
33	鉄及びその化合物 mg/L									1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物 mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
35	ナトリウム及びその化合物 mg/L									1	33.1	33.1	33.1
36	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
37	塩化物イオン mg/L	1	48.3	48.3	48.3	1	40.8	40.8	40.8	1	43.1	43.1	43.1
38	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	84.2	84.2	84.2
39	蒸発残留物 mg/L									1	241	241	241
40	陰イオン界面活性剤 mg/L									1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
41	ジェオスミン mg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
42	2-メチルイソボルネオール mg/L									1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	非イオン界面活性剤 mg/L									1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
44	フェノール類 mg/L									1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
45	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
46	pH値 ---	1	7.67	7.67	7.67	1	7.68	7.68	7.68	1	7.64	7.64	7.64
47	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
48	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
50	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

いすみ市 第2配水池(流入水)平成25年度 第1四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	亜硝酸態窒素 mg/L												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.5	0.5	0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L									1	84.2	84.2	84.2
18	マンガン及びその化合物 mg/L									1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	遊離炭酸 mg/L									1	3.5	3.5	3.5
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-t-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L									1	241	241	241
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.67	7.67	7.67	1	7.68	7.68	7.68	1	7.64	7.64	7.64
27	腐食性(ランゲリア指数) ---									1	-0.9	-0.9	-0.9
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	9	9	9	1	7	7	7	1	8	8	8
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L									1	0.02	0.02	0.02
No	検査項目 (独自設定項目)	4月				5月				6月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温	1	13.0	13.0	13.0	1	17.5	17.5	17.5	1	20.8	20.8	20.8
2	アルカリ度 mg/L									1	43	43	43
3	電気伝導率 µS/cm	1	402	402	402	1	351	351	351	1	355	355	355
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.041	0.041	0.041	1	0.032	0.032	0.032	1	0.029	0.029	0.029
6	臭化物イオン mg/L	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
7	硫酸イオン mg/L	1	43.1	43.1	43.1	1	45.1	45.1	45.1	1	49.0	49.0	49.0
17	酸度 mg/L									1	4	4	4
18	侵食性遊離炭酸 mg/L									1	2.9	2.9	2.9