

勝浦市 上植野配水場(流入水)平成28年度 第4四半期

No	検査項目 (水質基準項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
	気温 ℃	1	9.9	9.9	9.9	1	14.6	14.6	14.6	1	8.9	8.9	8.9
1	一般細菌 CFU/ml	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌 ---	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出	1	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 mg/L					1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
4	水銀及びその化合物 mg/L					1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
5	セレン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
6	鉛及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
7	ヒ素及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
8	六価クロム化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
9	亜硝酸態窒素 mg/L	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	1	3.61	3.61	3.61	1	3.52	3.52	3.52	1	3.54	3.54	3.54
12	フッ素及びその化合物 mg/L					1	0.08未満	0.08未満	0.08未満				
13	ホウ素及びその化合物 mg/L					1	0.04	0.04	0.04				
14	四塩化炭素 mg/L					1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L					1	0.004未満	0.004未満	0.004未満				
17	ジクロロメタン mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
18	テトラクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	トリクロロエチレン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
20	ベンゼン mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
21	塩素酸 mg/L					1	0.06未満	0.06未満	0.06未満				
22	クロロ酢酸 mg/L					1	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
23	クロロホルム mg/L	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
25	ジブロモクロロメタン mg/L	1	0.008	0.008	0.008	1	0.009	0.009	0.009	1	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
27	総トリハロメタン mg/L	1	0.018	0.018	0.018	1	0.019	0.019	0.019	1	0.020	0.020	0.020
28	トリクロロ酢酸 mg/L					1	0.003未満	0.003未満	0.003未満				
29	ブロモジクロロメタン mg/L	1	0.003	0.003	0.003	1	0.004	0.004	0.004	1	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルム mg/L	1	0.007	0.007	0.007	1	0.006	0.006	0.006	1	0.007	0.007	0.007
31	ホルムアルデヒド mg/L					1	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
33	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
34	鉄及びその化合物 mg/L					1	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35	銅及びその化合物 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
36	ナトリウム及びその化合物 mg/L					1	32.0	32.0	32.0				
37	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
38	塩化物イオン mg/L	1	39.9	39.9	39.9	1	39.9	39.9	39.9	1	41.4	41.4	41.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	102.8	102.8	102.8				
40	蒸発残留物 mg/L					1	246	246	246				
41	陰イオン界面活性剤 mg/L					1	0.02未満	0.02未満	0.02未満				
42	ジェオスミン mg/L					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール mg/L					1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤 mg/L					1	0.005未満	0.005未満	0.005未満				
45	フェノール類 mg/L					1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L	1	0.8	0.8	0.8	1	0.9	0.9	0.9	1	0.9	0.9	0.9
47	pH値 ---	1	7.46	7.46	7.46	1	7.50	7.50	7.50	1	7.57	7.57	7.57
48	味 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
49	臭気 ---	1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0			1	異常なし 1 異常あり 0		
50	色度 度	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満

勝浦市 上植野配水場(流入水) 平成28年度 第4四半期

No	検査項目 (水質管理目標設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	アンチモン及びその化合物 mg/L												
2	ウラン及びその化合物 mg/L												
3	ニッケル及びその化合物 mg/L												
4	削除 ---												
5	1,2-ジクロロエタン mg/L												
6	削除 ---												
7	削除 ---												
8	トルエン mg/L												
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L												
10	亜塩素酸 mg/L												
11	削除 ---												
12	二酸化塩素 mg/L												
13	ジクロロアセトニトリル mg/L												
14	抱水クロラール mg/L												
15	農薬類 ---												
16	残留塩素 mg/L	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4	1	0.4	0.4	0.4
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L					1	102.8	102.8	102.8				
18	マンガン及びその化合物 mg/L					1	0.001未満	0.001未満	0.001未満				
19	遊離炭酸 mg/L					1	6.2	6.2	6.2				
20	1,1,1-トリクロロエタン mg/L												
21	メチル-tert-ブチルエーテル mg/L												
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L												
23	臭気強度(TON) ---												
24	蒸発残留物 mg/L					1	246	246	246				
25	濁度 度	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値 ---	1	7.46	7.46	7.46	1	7.50	7.50	7.50	1	7.57	7.57	7.57
27	腐食性(ランゲリア指数) ---					1	-1.0	-1.0	-1.0				
28	従属栄養細菌 CFU/ml	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1,1-ジクロロエチレン mg/L												
30	アルミニウム及びその化合物 mg/L					1	0.02	0.02	0.02				
No	検査項目 (独自設定項目)	1月				2月				3月			
		回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均
1	水温 °C	1	10.0	10.0	10.0	1	8.4	8.4	8.4	1	10.0	10.0	10.0
2	アルカリ度 mg/L					1	64	64	64				
3	電気伝導率 µS/cm	1	382	382	382	1	381	381	381	1	387	387	387
5	UV吸光度(260nm-50mmセル) ---	1	0.051	0.051	0.051	1	0.061	0.061	0.061	1	0.055	0.055	0.055
16	酸度 mg/L					1	7	7	7				
17	侵食性遊離炭酸 mg/L					1	5.0	5.0	5.0				